

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 11 januari 2013 tot toelating van het middel Grotamar71, toelatingnummer 13938 N

professioneel gebruik

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als conserveermiddel in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van diesel brandstoffen en diesel brandstof mengsels die 0-20% biodiesel bevatten.

De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.

Het middel is bestemd voor professioneel gebruik.

Bij gebruik dient de concentratie van formaldehyde in de lucht beneden de publieke grenswaarden van 0.5 mg/m³ (15 min TGG) en 0.15 mg/m³ (8 uren TGG) te blijven.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen:

Sterk verontreinigde systemen (brandstoftanks en pijpleidingen) schoonmaken en indien mogelijk aanwezig water draineren voorafgaand aan de behandeling.

Bij voorkeur het middel aan het systeem toevoegen via een doseerpomp op een locatie in het productiesysteem waarbij een snelle en gelijkmatige verdeling gewaarborgd is. Aanbevolen wordt om op raffinaderijen en tankfarms het product toe te dienen middels een bypass injectie op het moment dat de tanks gevuld worden. Handmatige dosering alleen toepassen indien voldoende ventilatie gegarandeerd is.

Conservering van (diesel) brandstoffen in verpakking of opslagvat op raffinaderijen en opslagplaatsen voor tanks:

Diesel en diesel-brandstof mengsel met 0-20% biodiesel:

Dosering: 0,05 - 0,2 mL middel per L brandstof

Bij zichtbaar microbiologisch gecontamineerde diesel-brandstoffen:

Dosering: 0,2 – 0,5 mL middel per L brandstof

niet-professioneel gebruik

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als conserveringsmiddel in brandstoftanks van dieselveertuigen voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van diesel brandstoffen en diesel brandstofmengsels die 0 – 20% biodiesel bevatten.

De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.

Het middel is bestemd voor niet-professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen:

Indien mogelijk, verwijder al het vrije water uit de brandstoftank alvorens behandeling met Grotamar 71 te starten. Sterk verontreinigde systemen (brandstoftanks en leidingen) schoonmaken.

Voeg het middel toe als de tank voor 1/3 gevuld is met brandstof. Het middel zal goed vermengd zijn met de brandstof als de tank volledig is aangevuld. De hoeveelheid die gedoseerd moet worden hangt af van de totale inhoud van de tank.

Conservering van (diesel)brandstoffen in brandstoftanks van dieselveertuigen:

Diesel en diesel-brandstof mengsel met 0-20% biodiesel:

Dosering: 0,2 - 0,5 mL middel per L brandstof

Bij zichtbaar microbiologisch gecontamineerde diesel-brandstoffen:

Dosering: 0,5 – 1,0 mL middel per L brandstof

Waarschuwing:

Gebruik handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik van het concentraat. Gebruik alleen in goed geventileerde ruimte, voorkom directe inademing.